

Kąty Wrocławskie, dnia 08.06.2011 r.

ZP 341/24/2011

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie – etap II – Romnów, Skalka”

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania.

Pytanie 1) *W przedmiarze robót na kanalizację sanitarną w m. Romnów w poz. 56 w kolumnie ilość jest błędne odwołanie do obmiaru pozycji 192, której w przedmiarze nie ma – proszę określić ilość w poz. (nr 56)*

Odp. 1) Wartość poz. 56 powinna wynosić 12,75 m³

Pytanie 2) *W jakiej odległości od przedmiotowych miejscowości tj. Romnów oraz Skalka znajduje się „miejsce wskazane przez Inwestora” na wywiezienie nadmiaru urobku?*

Odp. 2) Średnia odległość od miejscowości Romnów – ok. 5,0 km; Skalka – ok. 4,5 km.