Skałka
Kanał KSK1

1. Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
3. W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych nałożyć rury ochronne dwudzielne.
4. Zbliżenia do słupów energetycznych na odległość mniejszą niż 1.5 m wykonać przeciskiem.
5. Wykopy wąskoprzestrzenne, umocnione w przypadku wystąpienia gruntu innego niż piaszczysty posadowienie kanału na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, wyrobionej na kąt 90°; zasypkę wykonać utworami piaszczystymi do wysokości 30 cm a dalej mechanicznie gruntem rodzimym.
6. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót
7. Konstrukcję jezdni należy odbudować zgodnie z warunkami DP

droga gruntowa | t. nieutwardzony, skarpa | droga asfaltowa, powiatowa | droga gruntowa



Skala 1:100/1000

P.p.=115,00

	PSK	SSK1	SSK2		SSK3	SSK4		SSK5	SSK6		SSK7	SSK8	SSK9	SSK10	SSK11	SSK12	SSK13	SSK14	SSK15	SSK16	SSK17		SSK18	SSK19
Rzędna istniejącego terenu	124,80	124,80	124,80		125,20	125,41	125,50	126,00	126,00		126,20	126,50	126,70	126,80	126,90	127,00	127,10	127,40	127,90	128,60	129,10		130,80	131,70
Rzędna dna proj. kanału	122,86	123,28	123,33		123,52	123,58	123,60	124,17	124,20		124,45	124,67	124,82	124,96	125,00	125,04	125,25	125,70	126,00	126,80	127,50		129,20	130,00
Długość odcinka		7,50	8,40	38,80		16,40	21,00	5,50	42,20		29,00	29,00	28,00	8,40	8,60	42,00	40,40	22,00	18,30	33,00	57,00		39,30	0,00
Proj. spadek kanału, odległość		L=7,50 i=56,0‰	8,40	L=38,80 i=4,9‰		L=16,40 i=4,9‰	L=21,00 i=27,1‰	L=5,50 i=5,5‰	L=42,20 i=5,9‰		L=29,00 i=7,6‰	L=29,00 i=5,2‰	L=28,00 i=5,0‰	8,40 i=4,7‰	8,60 i=4,7‰	L=42,00 i=5,0‰	L=40,40 i=11,1‰	L=22,00 i=13,6‰	L=18,30 i=43,7‰	L=33,00 i=21,2‰	L=57,00 i=29,8‰		L=39,30 i=20,4‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200, PCV																							
Hektometr		7,50	15,90		54,70	60,10	66,04	71,10	92,10	97,60	26,70	39,80	68,80	97,80	25,80	34,20	42,80	60,10	84,80	15,50	25,20	47,20	65,50	72,40	98,50	35,30	55,50	94,80

0 1 2 3 4

Symbole przyłączy oraz dopływów węzłowych:

- z lewej zlewni
- z prawej zlewni
- dopływ istniejący
- dopływ projektowany

Symbole geotechniczne

- Gb gleba
- Pg piasek gliniasty
- Po pospółka
- Ps piasek średni
- G glina
- Gliz glina pylasta zwięzła
- Gli glina pylasta
- IIp pył piaszczysty
- Gp glina piaszczysta
- Pr piasek gruby

- 1,5 sączenie wody
- ustabilizowany poziom wody gruntowej
- 2,3 nawiercony poziom wody gruntowej
- M36 numer otworu geologicznego

EKORAJ	Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju ul.J.E.Purkyniego 1, 50-155 Wrocław, tel. 0/71/342-82-05			
	Projektował: mgr inż. Joanna Ochonczenko	upr.nr 9/98		
	Sprawdził: mgr inż. Katarzyna Sobko	upr.nr 116/01/DUW		
Inwestor: Urząd Gminy Kąty Wrocławskie	Nazwa obiektu budowlanego: Projekt kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie			
Branża: SANITARNA	Nazwa rysunku: Profil podłużny kanału KSK1 w miejscowości Skałka	Data 06.2004	Skala 1:100 / 1:1000	Nr rys. 16