ŁĄCZY RYS. 2.4

ŁĄCZY RYS. 2.4

ŁĄCZY RYS. 2.2

71 - 113 Rury ciśnieniowe PE do wody pitnej:
PE 100 SDR 17 D110x6,6 L=591,30m

64 - 125 Rury ciśnieniowe PE do wody pitnej:
PE 100 SDR 17 D160x9,5 L=1040,10m

48a - 71 Rury ciśnieniowe PE do wody pitnej:
PE 100 SDR 17 D160x9,5 L=172,00m

71 - 119 Rury ciśnieniowe PE do wody pitnej:
PE 100 SDR 17 D63x3,8 L=72,10m

EGZ. DLA ZUDP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Y=3717678.48 | X=5560457.67 | 80 | Y=3717476.87 | X=5560337.37 | 112 | Y=3717027.44 | X=5560138.03 |
| 50 | Y=3717673.49 | X=5560454.83 | 81 | Y=3717451.45 | X=5560325.98 | 113 | Y=3717026.44 | X=5560137.60 |
| 51 | Y=3717671.41 | X=5560453.53 | 82 | Y=3717433.96 | X=5560318.36 | 120 | Y=3717581.60 | X=5560453.23 |
| 51a | Y=3717671.02 | X=5560453.25 | 83 | Y=3717416.66 | X=5560310.60 | 121 | Y=3717580.07 | X=5560454.42 |
| 52 | Y=3717667.86 | X=5560451.62 | 84 | Y=3717398.76 | X=5560302.66 | 122 | Y=3717572.37 | X=5560460.01 |
| 53 | Y=3717668.50 | X=5560450.36 | 85 | Y=3717385.79 | X=5560297.03 | 123 | Y=3717568.74 | X=5560462.92 |
| 54 | Y=3717659.96 | X=5560444.91 | 86 | Y=3717368.31 | X=5560289.04 | 124 | Y=3717540.74 | X=5560480.17 |
| 55 | Y=3717657.86 | X=5560447.12 | 87 | Y=3717362.70 | X=5560286.47 | 114 | Y=3717579.03 | X=5560363.52 |
| 56 | Y=3717650.29 | X=5560442.52 | 88 | Y=3717357.69 | X=5560285.63 | 115 | Y=3717580.05 | X=5560360.06 |
| 57 | Y=3717649.19 | X=5560442.37 | 89 | Y=3717352.72 | X=5560282.09 | 116 | Y=3717577.55 | X=5560350.07 |
| 58 | Y=3717640.38 | X=5560437.99 | 90 | Y=3717344.91 | X=5560278.66 | 117 | Y=3717573.71 | X=5560336.03 |
| 59 | Y=3717636.61 | X=5560436.06 | 91 | Y=3717343.37 | X=5560277.99 | 118 | Y=3717573.83 | X=5560310.50 |
| 60 | Y=3717633.21 | X=5560434.27 | 92 | Y=3717321.76 | X=5560268.51 | 119 | Y=3717573.82 | X=5560309.65 |
| 61 | Y=3717626.55 | X=5560430.65 | 93 | Y=3717320.21 | X=5560267.83 | | | |
| 62 | Y=3717620.84 | X=5560427.23 | 94 | Y=3717308.10 | X=5560262.46 | | | |
| 63 | Y=3717612.75 | X=5560433.19 | 95 | Y=3717307.26 | X=5560262.07 | | | |
| 64 | Y=3717607.96 | X=5560429.40 | 96 | Y=3717285.89 | X=5560252.48 | | | |
| 65 | Y=3717608.92 | X=5560417.14 | 96a | Y=3717280.27 | X=5560250.08 | | | |
| 66 | Y=3717600.17 | X=5560406.17 | 97 | Y=3717278.75 | X=5560249.34 | | | |
| 67 | Y=3717596.32 | X=5560402.71 | 98 | Y=3717249.26 | X=5560236.36 | | | |
| 68 | Y=3717583.68 | X=5560590.25 | 99 | Y=3717225.34 | X=5560225.87 | | | |
| 69 | Y=3717565.09 | X=5560381.43 | 100 | Y=3717224.44 | X=5560225.47 | | | |
| 70 | Y=3717565.30 | X=5560380.97 | 101 | Y=3717203.41 | X=5560216.25 | | | |
| 71 | Y=3717567.69 | X=5560375.83 | 102 | Y=3717202.95 | X=5560216.05 | | | |
| 72 | Y=3717562.74 | X=5560373.80 | 103 | Y=3717197.51 | X=5560213.66 | | | |
| 73 | Y=3717533.27 | X=5560360.81 | 104 | Y=3717182.64 | X=5560206.86 | | | |
| 74 | Y=3717527.67 | X=5560358.21 | 105 | Y=3717115.15 | X=5560176.37 | | | |
| 75 | Y=3717515.15 | X=5560352.57 | 106 | Y=3717104.85 | X=5560171.84 | | | |
| 76 | Y=3717495.67 | X=5560344.11 | 107 | Y=3717079.87 | X=5560161.06 | | | |
| 77 | Y=3717491.51 | X=5560342.27 | 108 | Y=3717073.84 | X=5560158.43 | | | |
| 78 | Y=3717489.72 | X=5560341.40 | 119 | Y=3717072.84 | X=5560157.86 | | | |
| 79 | Y=3717487.76 | X=5560341.96 | 110 | Y=3717070.38 | X=5560156.79 | | | |
| 80 | Y=3717481.41 | X=5560337.55 | 111 | Y=3717051.91 | X=5560148.72 | | | |

LEGENDA:

- projektowana sieć wodociągowa
- istniejąca sieć wodociągowa
- granica działki
- projektowane przyłącza wodociągowe

Op - opaska HAKU do nawiercania dla rur PE i PVC
Z - zasuwa kołnierzowa
Zp - zadlepka
R - redukcja
TR - trójnik redukcyjny PE
T - trójnik PE
RO - rura ochronna
T COMBI II(I)L II-E2- trójnik kołnierzowy z zasuwami
z trzema(dwoma, jednym) odcieciami, typu E2,
U - ugięcie
K - kolano
Ks - kołnierz stalowy galwanizowany
Ksp - kołnierz specjalny
Ł - łuk
M - mufa elektrooporowa
Zz - złączki zaciskowe
TK PE - tuleja kołnierzowa PE
TRz - trójnik redukcyjny zeliwny
Z O - zawór odpowietrzający
PE D32 - PE 80 SDR 17 D32 x 2,3

UWAGA:

WSZYSTKIE PRZEJŚCIA POPRZECZNE POD DROGAMI NALEŻY WYKONAĆ METODĄ BEZWYKOPOWĄ
- PRZECISK Z ZASTOSOWANIEM RURY OCHRONNEJ:

D 160 – RO stal DN 273 x 7,1
D 110 - RO stal DN 273 x 7,1
D 63 - RO stal DN 139,7 x 4,0
D 32 - RO stal DN 88,9 x 4,0

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PRZEMYSŁ SANITARNY I GAZOWNICTWA SANGAZ
ul. MECHNIKA POLSKIEGO 69/3, 54-530 JELENIA GÓRA

Publikacja - tablica barwiąca/grupa znaków zmyjnej

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ | | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI | | | SKALA: 1: 500 |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Andrzej Kaczmarek | | | | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Dariusz Szczepko | | | | |
| ZATWIERDZIŁ | mgr inż. Andrzej Wróbel | | | | NR RYSUNKU: 2.3 |