

Kąty Wrocławskie, 22.03.2011

Znak sprawy 341/10/11

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy zamówienia publicznego: „BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z NAWIERZCHNIĄ POLIURETANOWĄ W JASZKOTLU.”**

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - *Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.* - w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania.

**Pyt. 1)** W przedmiarze robót i załączniku nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamówienia) jednym z elementów konstrukcji nawierzchni jest płyta betonowa z betonu B20-12 cm natomiast w dokumentacji technicznej w przekroju nawierzchni przyjęta jest płyta betonowa z betonu B20 ze zbrojeniem rozproszonym-12 cm.

Proszę o podanie jaki beton należy przyjąć do wykonania płyty?

**Odp.** Do wykonania płyty boiska należy zastosować beton B20 o grubości 12 cm, zgodnie z dokumentacją projektową i opisem technicznym.

W projekcie zaproponowano płytę żelbetową z betonu kl. B20 ze zbrojeniem rozproszonym, gdyż tak sugeruje producent nawierzchni. Alternatywnie można zastosować płytę zbrojoną przeciwskurczowo siatką z prętów #12 o oczku 25cm/25cm lub siatką z prętów #8 o oczku 15cm/15cm, pręty ze stali A-IIIN.

Otrzymują:

- wszyscy wykonawcy,
- a/a.