

Wydział Eksploatacji RDE55
Informacje: ☎ 071/39 60 596

EnergiaPro S.A.
Oddział we Wrocławiu
Rejon Dystrybucji Środa Śląska
Ogrody Zamkowe 7
55 - 300 Środa Śląska

☎ +48-071/39 60 511, fax +48-071/317 33 46
KRS 0000073321, NIP 611-02-02-860

Partner handlowy nr 1000103430

ZP **215 00 7573/55**

Środa Śląska, dnia 02-04-2009 r.

Nasz znak: **RDE 55/JB-4112-ZW/7573/2925/09**

**Gmina Kąty Wrocławskie
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie**

Wniosek o warunki przyłączenia znak: **RDE55/7573/2925/09** złożony w EnergiaPro S.A. Oddział we Wrocławiu, Rejon Dystrybucji Środa Śląska, w dniu 20-03-2009 r.

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO
do sieci rozdzielczej EnergiaPro S.A.
Oddział we Wrocławiu – Rejon Dystrybucji Środa Śląska

1. Obiekt przyłączany:
**projektowane oświetlenie uliczne,
w miejscowości Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie.**
2. Moc przyłączeniowa obiektu: **0,5 [kW].**
3. Wnioskodawca nie zgłasza wymagań odmiennych od standardowych parametrów dostarczania i parametrów jakościowych energii elektrycznej.
4. Napięcie znamionowe sieci, do której bezpośrednio będzie przyłączony obiekt: **230 [V]**
5. Zakres niezbędnych do wykonania zmian w sieci w związku z przyłączeniem obiektu:
 - 5.1. Rozbudowę oświetlenia drogowego wykonać wykorzystaniem istniejącej aparatury pomiarowo-sterowniczej i istniejącego układu pomiarowego energii elektrycznej w szafce oświetlenia ulicznego zasilanej ze stacji **R-2746**.
 - 5.2. W celu zasilania projektowanego oświetlenia drogowego wykonać linię kablową kablem typu **YAKXS 4x35 mm²**, zasilając ją z istniejącego słupa oświetlenia ulicznego **nr 45**.

- 5.3. Oprawy oświetlenia drogowego zabudować na rurowych, ocynkowanych słupach oświetleniowych.
- 5.4. Zastosować nowe, atestowane oprawy sodowe.
- 5.5. **Projekt uzgodnić** z Rejonem Dystrybucji w Środzie Śląskiej.
6. Po zakończeniu robót należy przedłożyć do sprawdzenia w Rejonie Dystrybucji Środa Śląska:
- 6.1. Kopię (kserokopię) warunków przyłączenia i umowy o przyłączenie zawartej z Dostawcą*,
 - 6.2. protokoły pomiarów elektrycznych,
 - 6.3. Oświadczenie wykonawcy,
 - 6.4. Pozwolenie na budowę,
 - 6.5. Protokół pomiaru skuteczności ochrony przeciw-porażeniowej urządzeń elektrycznych (przedłożyć w Rejonie do 7 dni od dnia podania napięcia).
7. Prace przy czynnych urządzeniach należących do Dostawcy*, wykonać pod nadzorem Rejonu Dystrybucji Środa Śląska.
8. Na powyższe urządzenia określone w niniejszych warunkach przyłączenia wymagana jest dokumentacja projektowo-techniczna.
9. Zmiany powyższych warunków przyłączenia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
10. Sieci, instalacje i urządzenia wykonać zgodnie z normami przyjętymi w Polsce i niniejszymi warunkami przyłączenia. Urządzenia niskiego napięcia (rozdzielnice, wyłączniki, rozłączniki) oraz kable niskiego napięcia powinny posiadać opinię o jakości typu wydaną przez uprawnioną do tego jednostkę.
11. Termin ważności warunków przyłączenia upływa po dwóch latach od daty ich wystawienia, jeżeli w tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przyłączenie.
12. Unieważnia się warunki przyłączenia i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datą niniejszych warunków przyłączenia.
13. Niniejsze warunki przyłączenia wydaje się z projektem umowy o przyłączenie znak: **RD55/RDE55/JB-4112-ZU/7573/2925/09**.

Wnioskodawca występuje o zawarcie umowy o przyłączenie - jeżeli ją akceptuje - składając wypełnione i podpisane przez siebie dwa oryginalne egzemplarze tej umowy z wymaganymi załącznikami w Rejonie Dystrybucji Środa Śląska przy ul. Ogrody Zamkowe nr 7, pok. nr 6. Jeden egzemplarz umowy podpisanej również przez Dostawcę odsyłamy Wnioskodawcy.*

*Dostawca: EnergiaPro S.A. Oddział Wrocław

Kierownik Rejonu
Dystrybucji Środa Śląska
EnergiaPro S.A.
Oddział w: Wrocławiu

Andrzej Frej

.....
podpis kierownika Rejonu