

Nasz znak: **RDE 55/JB-4112-ZW/7569/2894/09**

Gmina Kąty Wrocławskie
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie

Wniosek o warunki przyłączenia znak: RDE55/7569/2894/09 złożony w Energiapro S.A. Oddział we Wrocławiu, Rejon Dystrybucji Środa Śląska, w dniu 20-03-2009 r.

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO

do sieci rozdzielczej Energiapro S.A.
Oddział we Wrocławiu – Rejon Dystrybucji Środa Śląska

1. Obiekt przyłączany: **projektowane oświetlenie uliczne, w miejscowości Stoszyce 1a, gmina Kąty Wrocławskie.**
2. Moc przyłączeniowa obiektu: **0,3 [kW]. (2 x 0,15 kW)**
3. Wnioskodawca nie zgłasza wymagań odmiennych od standardowych parametrów dostarczania i parametrów jakościowych energii elektrycznej.
4. Napięcie znamionowe sieci, do której bezpośrednio będzie przyłączony obiekt: **230 [V]**
5. Zakres niezbędnych do wykonania zmian w sieci w związku z przyłączeniem obiektu:
 - 5.1. Rozbudowę oświetlenia drogowego wykonać wykorzystaniem istniejącej aparatury pomiarowo-sterowniczej i istniejącego układu pomiarowego energii elektrycznej w szafce oświetlenia ulicznego zasilanej ze stacji R - 2837.
 - 5.2. W celu zasilania projektowanego oświetlenia drogowego wykonać linię kablową kablem typu **YAKXS 4x35 mm²**, zasilając ją z istniejącego słupa oświetlenia ulicznego nr 11.

5.3. Oprawy oświetlenia drogowego zabudować na rurowych, ocynkowanych słupach oświetleniowych.

5.4. Zastosować nowe, atestowane oprawy sodowe.

5.5. Projekt uzgodnić z Rejonem Dystrybucji w Środzie Śląskiej.

6. Po zakończeniu robót należy przedłożyć do sprawdzenia w Rejonie Dystrybucji Środa Śląska:

6.1. Kopię (kserokopię) warunków przyłączenia i umowy o przyłączenie zawartej z Dostawcą*,

6.2. protokoły pomiarów elektrycznych,

6.3. Oświadczenie wykonawcy,

6.4. Pozwolenie na budowę,

6.5. Protokół pomiaru skuteczności ochrony przeciw-porażeniowej urządzeń elektrycznych (przedłożyć w Rejonie do 7 dni od dnia podania napięcia).

7. Prace przy czynnych urządzeniach należących do Dostawcy*, wykonać pod nadzorem Rejonu Dystrybucji Środa Śląska.

8. Na powyższe urządzenia określone w niniejszych warunkach przyłączenia wymagana jest dokumentacja projektowo-techniczna.

9. Zmiany powyższych warunków przyłączenia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

10. Sieci, instalacje i urządzenia wykonać zgodnie z normami przyjętymi w Polsce i niniejszymi warunkami przyłączenia. Urządzenia niskiego napięcia (rozdzielnice, wyłączniki, rozłączniki) oraz kable niskiego napięcia powinny posiadać opinię o jakości typu wydaną przez uprawnioną do tego jednostkę.

11. Termin ważności warunków przyłączenia upływa po dwóch latach od daty ich wystawienia, jeżeli w tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przyłączenie.

12. Unieważnia się warunki przyłączenia i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datą niniejszych warunków przyłączenia.

13. Niniejsze warunki przyłączenia wydaje się z projektem umowy o przyłączenie znak: **RD55/RDE55/JB-4112-ZU/7569/2894/09.**