

Wnioskodawca:

Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie

Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. (71) 364 94 00, fax (71) 336 78 17

ul. Rynek-Ratusz 1/
55-080 Kąty Wrocławskie

Nasz znak: TR-4W/51/304472/ 2009
Wrocław dnia 05-10-2009

**Warunki przyłączenia
do sieci gazowej urządzeń i instalacji gazowych przewidującego pobór paliwa gazowego
w ilości do 10m³/h w każdym z lokali**

Odpowiadając na wniosek o określenie warunków przyłączenia z dnia 16-09-2009 w oparciu o aktualne rozporządzenie w sprawie warunków przyłączenia do sieci gazowej - wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej

1. Miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego - budynek mieszkalny wielorodzinny, Kąty Wrocławskie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki dz. nr 96/2, 100/1
2. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
 1. grzewczych
 2. wytwarzania ciepłej wody użytkowej

3. Rodzaj i moc odbiorników gazu:

Typ odbiornika	Moc [kW]	Ilość [szt.]
kocioł gazowy dwufunkcyjny	24	30

Moc przyłączeniowa dla całego obiektu : 36 [m³/h]

4. Miejsce podłączenia do czynnej sieci gazowej:

gazociąg niskiego ciśnienia o średnicy ϕ 200[mm] w ulicy Popiełuszki; materiał: stal

5. Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne związane z budową przyłącza (odcinka gazociągu od gazociągu zasilającego do kurka głównego włącznika):

- średnica przyłącza ϕ 90 [mm];
- długość L= 51 [m];
- materiał :PE-HD SDR 17.6

Szkic trasy w załączeniu.

6. Minimalne i maksymalne ciśnienie dostawy i odbioru paliwa gazowego : [1,6 ÷ 2,5] kPa,

7. Rodzaj paliwa gazowego: GZ-50gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C-04750 grupa E

8. Wymagania dotyczące pomiaru oraz miejsca zainstalowania układu pomiarowego :

- miejsce usytuowania gazomierza : na klatce schodowej (gazomierze indywidualne)
- typ gazomierza : G 4
- inne wymagania : rozstaw króćców 130/250
- ilość układów pomiarowych : 30

9. Instalacja gazowa winna być zaprojektowana, wykonana i przygotowana do napełnienia paliwem gazowym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Instalacja gazowa przyłączana do sieci gazowej wykonanej z rur stalowych winna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących monoblokiem izolacyjnym.

10. Granica własności: kurek główny ma zewnętrznej ścianie obiektu.

11. Projektowany szacunkowo nakład Operatora na wykonanie przyłączenia (dla zakresu ustalonego w pkt. 5) wyniesie około 11177.00 PLN (nie obejmuje on kosztów zakupu i montażu szafki lub skrzynki gazowej);

12. Przewidywana opłata przyłączeniowa wyliczona na podstawie obowiązującej TARYFY Operatora, zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w pkt. 5 niniejszych warunków - wnoszona przez Wnioskodawcę, wynosi:

- NETTO 5195,70 PLN, do której należy doliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),
- BRUTTO 6338,75 PLN.



Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław, www.dolgas.pl
Kapitał Zakładowy: 556 984 000 zł, NIP 669 24-04-378, REGON 837648007, KRS 0078142433. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-I Rejonu, VI Wydział Gospodarczy
Rachunek bankowy: Bank Handlowy w Warszawie SA 38 1030 1500 0000 0005 0373 4001
Rachunek bankowy Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław: Bank Handlowy w Warszawie SA 76 1030 1500 0000 0005 0501 1003

13. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej Operatora, na podstawie niniejszych warunków nastąpi po zawarciu umowy o przyłączenie pomiędzy Operatorem, który wydał niniejsze warunki przyłączenia, a Wnioskodawcą, na jego pisemny wniosek.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres roku od dnia ich wydania. Podstawą podjęcia prac związanych z wykonywaniem przyłączenia jest zawarta umowa o przyłączenie. W przypadku zmiany taryfy pomiędzy wydaniem warunków przyłączenia a zawarciem umowy o przyłączenie i wynikającą stąd niezgodnością warunków przyłączenia z nową taryfą, dla treści umowy o przyłączenie rozstrzygające znaczenie ma taryfa obowiązująca w chwili zawierania umowy o przyłączenie. Zawarcie umowy przyłączeniowej przedłuża ważność warunków przyłączenia do czasu zrealizowania przyłączenia.
15. W przypadku rezygnacji z przyłączenia do sieci gazowej przez Wnioskodawcę przed upływem roku od dnia wydania niniejszych warunków przyłączenia – Wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie w formie pisemnej powiadomić o tym Operatora.
16. Warunki przyłączenia nie stanowią zapewnienia dostarczania paliwa gazowego. Zapewnienie dostarczania paliwa gazowego Wnioskodawca jest zobowiązany uzyskać od sprzedawcy gazu.

Uwaga:

- wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej należy przestać na druku załączonym do niniejszych warunków przyłączenia;

rozdzielnik:

1. Adresat
2. wr-TIR, s/a

.....
sprawę prowadzi:

Ewa Dankiewicz
Tel. 071 36 49 326
email: edankiewicz@gazownia.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA

działu Technicznego

Mieczysław Szymonowicz

DYREKTOR

Oddziału Zarządu Gazowni Wroclaw

Jan Górczys

pieczęć i podpis