



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

Kąty Wrocławskie 2009-10-02

ZGK/ 2887 /2009

**Gmina Kąty Wrocławskie
Rynek – Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie**

**Warunki techniczne przyłączenia nieruchomości w Kątach Wrocławskich
dz. nr 100/1, 96/2 AM-7 do sieci wodociągowej**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15-09-2009 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kątach Wrocławskich podaje warunki przyłączenia instalacji wodociągowej budynku komunalnego na działkach 100/1, 96/2 AM-7 w Kątach Wrocławskich do sieci wodociągowej:

1. Projekt budowlany wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego (Tekst jednolity: Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118, z późn. zm.) oraz z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom II
2. Zaprojektować przyłącze wodociągowe dn. 75mm PEHD PN100 SDR17, rury układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm z min. spadkiem 2‰ w kierunku wodociągu, głębokość posadowienia 1,3-1,7m.
3. Przyłącze włączyć do sieci wodociągowej dn. 160 ułożonej w dz. 100/1.
4. Wpięcia do sieci dokonać poprzez nawiertko - zasuwę typ OPF 160/75. Za nawiertką zamontować zasuwę dn.70mm bezdławikową miękko uszczelniającą – emaliowaną lub epoksydowaną od wewnątrz i zewnątrz. Trzpień zasuwki umieścić w skrzynce ulicznej dużej. Skrzynkę należy obetonować opaską min. 0,7x0,7x0,3m.
5. Zestaw wodomierzowy-wodomierz główny (wodomierz wielostrumieniowy do wody zimnej) powinien być umieszczony w budynku. Za wodomierzem głównym w budynku należy zainstalować zawór antyskażeniowy zgodnie z normą PN-EN 1717:2003.
6. Wodomierz zamontować w pozycji horyzontalnej. Do montażu wodomierza powinien być wykorzystany moduł zespalający przyłącze wodociągowe z instalacją wewnętrzną za pośrednictwem wbudowanego wodomierza.
7. Trasę przyłączy należy oznakować taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 225 mm z zatopioną wkładką metalową prowadzoną 20cm nad grzbietem rur.
8. Projekt przyłącza wodociągowego uzgodnić w ZGK Sp. z o. o. w Kątach Wrocławskich.
9. Włączenia do sieci wodociągowej wykonuje tylko dostawca wody - ZGK Sp. z o. o.
10. Rozpoczęcie robót zgłosić do ZGK.
11. Po wykonaniu przyłączy należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1 MPa zgodnie z PN-81/B-10725.
12. Przed zasypaniem wykopu należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i spisać protokół robót zakrytych.

13. Oznakować nadziemnie przyłącza tabliczkami zgodnie z normą PN-86/B-0970
14. Przyłącza po wykonaniu należy poddać płukaniu i zdezynfekować
15. Wykonanie przyłącza niezgodnie z przepisami prawa budowlanego skutkować będzie brakiem odbioru robót przez ZGK Sp. z o.o.
16. Zakończenie robót zgłosić pisemnie do odbioru końcowego w ZGK Sp. z o. o. w Kątach Wrocławskich.
17. Do odbioru przyłącza wodociągowego należy dostarczyć:
 - protokół z próby szczelności
 - mapę geodezyjną powykonawczą
 - protokół robót zanikowych
18. Po odbiorze technicznym zawrzeć z ZGK Sp. z o. o. umowę na dostawę wody.

Warunki techniczne ważne dwa lata od daty wystawienia.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) A-a

Dyrektor ds. Techniki i Rozwoju
[Signature]
Wiesław Jakób

Sprawę prowadzi:
Barbara Focht
tel.: 0-71 39 13 238