



LEGENDA OPRAW :

- A - punkt świetlny, podwójny  
B - oprawa żarowa z kloszem IP44  
C - oprawa wandaloodporna, szczelna IP44  
NP - podświetlany numer policyjny

LEGENDA OSPRZĘTU :

- łącznik 1-biegunowy 10A, 250V  
łącznik świecznikowy 10A, 250V  
instalacja dzwoniczowa 6A/230V  
łącznik 1-biegunowy, zwrotny 10A, 250V  
łącznik dzwoniczowy, 10A, 250V  
gniazdo ogólne, podwójne 16A, 230V  
gniazdo szczególne (IP44); 16A, 230V  
gniazdo 3-fazowe kucharki elektr.16A/400V

LEGENDA INSTALACJI :

- Instalacja oświetleniowa wykonac przewodami YDYzo 3,4,5 x1,5mm<sup>2</sup>  
wewnętrzne linie zasilające  
Instalacje gniazd kucharek 400V wykonac przewodami YDYzo 5x4mm<sup>2</sup>  
Instalacje gniazd wtykowych 230V wykonac przewodami YDYzo 3x2,5mm<sup>2</sup>  
uziom otokowy wykonac taśmą stalową FeZn 25x4mm na głębokości 0,8m  
złącze kontrolne instalacji wyrównawczej ZKgs

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

nr	nazwa pomieszczenia	pow.[m <sup>2</sup> ]
I.O.01	wiatrołap	5,7
I.O.02	komunikacja	11,5
I.O.03	wiatrołap	5,7
I.O.04	komunikacja	11,7
I.A.0.01	komunikacja	6,8
I.A.0.02	łazienka	5,7
I.A.0.03	pokój dzienny	20,2
I.A.0.04	kuchnia	9,5
I.B.0.01	komunikacja	11,3
I.B.0.02	łazienka	5,0
I.B.0.03	kuchnia	9,0
I.B.0.04	pokój dzienny	19,0
I.B.0.05	sypialnia	11,9
I.B.0.06	sypialnia	16,1
I.C.0.01	komunikacja	6,2
I.C.0.02	łazienka	4,5
I.C.0.03	kuchnia	13,7
I.C.0.04	sypialnia	14,5
I.C.0.05	pokój dzienny	20,2
I.D.0.01	komunikacja	6,2
I.D.0.02	sypialnia	14,5
I.D.0.03	kuchnia	13,7
I.D.0.04	łazienka	4,5
I.D.0.05	pokój dzienny	20,2
I.E.0.01	komunikacja	6,2
I.E.0.02	łazienka	5,1
I.E.0.03	kuchnia	9,0
I.E.0.04	pokój dzienny	19,0
I.E.0.05	sypialnia	11,9
I.E.0.06	sypialnia	16,1
I.F.0.01	komunikacja	4,0
I.F.0.02	łazienka	5,7
I.F.0.03	kuchnia	10,1
I.F.0.04	pokój dzienny	21,1
suma		375,5

firma:

**STANISŁAWSKI**  
Jerzy Stanisławski  
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel. 0 62 72 15 694, fax: 0 62 72 15 795  
Pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax: 0 71 78 28 794  
NIP: 621-000-19-77; REGON: 250522319

projekt:

**Budynek komunalny w Kątach Wrocławskich; dz. nr 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11; 55-080 Kąty Wrocławskie;**

inwestor:

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie;

projektował:  
inst. elektryczne

mgr inż. Robert Myrlak, upr. nr 130/DOS/06;  
dr inż. Tadeusz Mączka

sprawdzający:  
inst. elektryczne

mgr inż. Jacek Zadrozny upr. nr 262/00/DUW

temat rysunku:

**instalacje elektryczne - rzut parteru**

branża:

elektryczna

data:

marzec 2010

stadium

PW

skala:

1:100

nr rys:

E-3