



LEGENDA OPRAW :

- A - punkt świetlny, podwójny  
B - oprawa żarowa z kloszem IP44

LEGENDA OSPRZĘTU :

- łącznik 1-biegunowy 10A, 250V  
łącznik świecznikowy 10A, 250V  
instalacja dzwinkowa 6A/230V  
łącznik 1-biegunowy, zwierany 10A, 250V  
łącznik dzwinkowy, 10A, 250V  
gniazdo ogólne, podwójne 16A, 230V  
gniazdo szczelne (IP44); 16A, 230V  
gniazdo 3-fazowe kucharki elektr. 16A/400V

LEGENDA INSTALACJI :

- instalacja oświetleniowa wykonac przewodami YDYzo 3,4,5 x1,5mm2  
wewnętrzne linie zasilające  
instalację gniazd kucharek 400V wykonac przewodami YDYzo 5x4mm2  
instalacja gniazd wtykowych 230V wykonac przewodami YDYzo 3x2,5mm2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - I PIĘTRO

| nr        | nazwa pomieszczenia | pow.[m2] |
|-----------|---------------------|----------|
| II.1.01   | komunikacja         | 12,0     |
| II.1.02   | komunikacja         | 12,0     |
| II.A.1.01 | komunikacja         | 4,1      |
| II.A.1.02 | łazienka            | 5,6      |
| II.A.1.03 | pokój dzienny       | 21,2     |
| II.A.1.04 | kuchnia             | 9,5      |
| II.B.1.01 | komunikacja         | 6,3      |
| II.B.1.02 | łazienka            | 5,1      |
| II.B.1.03 | kuchnia             | 9,0      |
| II.B.1.04 | pokój dzienny       | 19,0     |
| II.C.1.01 | komunikacja         | 4,4      |
| II.C.1.02 | łazienka            | 6,2      |
| II.C.1.03 | aneks kuchenny      | 9,0      |
| II.C.1.04 | pokój dzienny       | 13,5     |
| II.D.1.01 | komunikacja         | 7,8      |
| II.D.1.02 | łazienka            | 4,5      |
| II.D.1.03 | kuchnia             | 12,0     |
| II.D.1.04 | sypialnia           | 14,5     |
| II.D.1.05 | pokój dzienny       | 20,2     |
| II.E.1.01 | komunikacja         | 7,7      |
| II.E.1.02 | łazienka            | 4,5      |
| II.E.1.03 | kuchnia             | 12,0     |
| II.E.1.04 | sypialnia           | 14,8     |
| II.E.1.05 | pokój dzienny       | 20,2     |
| II.F.1.01 | komunikacja         | 4,4      |
| II.F.1.02 | łazienka            | 4,3      |
| II.F.1.03 | aneks kuchenny      | 9,0      |
| II.F.1.04 | pokój dzienny       | 13,5     |
| II.G.1.01 | komunikacja         | 6,2      |
| II.G.1.02 | łazienka            | 5,1      |
| II.G.1.03 | kuchnia             | 8,9      |
| II.G.1.04 | pokój dzienny       | 19,0     |
| II.H.1.01 | komunikacja         | 4,2      |
| II.H.1.02 | łazienka            | 5,7      |
| II.H.1.03 | kuchnia             | 9,5      |
| II.H.1.04 | pokój dzienny       | 21,2     |
| suma      |                     | 366,1    |

firma:

**STANISŁAWSKI**  
Jerzy Stanisławski  
Siedziba: ul. Pólna 28, 63-760 Zduny, tel. 0 62 72 15 694, fax: 0 62 72 15 795  
Pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax: 0 71 78 28 794  
NIP: 621-000-19-77; REGON: 250522319

projekt:

**Budynek komunalny w Kątach Wrocławskich; dz. nr 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11; 55-080 Kąty Wrocławskie;**

inwestor:

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie;

projektował:  
inst. elektryczne

mgr inż. Robert Myrlak, upr. nr 130/DOŚ/06;  
dr inż. Tadeusz Mączka

sprawdzający:  
inst. elektryczne

mgr inż. Jacek Zadrozny upr. nr 262/00/DUW

temat rysunku:

**instalacje elektryczne - rzut I piętra**

branża:

elektryczna

data:

marzec 2010

stadium

PW

skala:

1:100

nr rys:

E-4

**UKŁAD SIECI TN-S  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA**