



L.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Charakterystyka
16	Złączka STRZ	szt.	2	żeliwo
15	Kominiek wentylacyjny	szt.	2	160 stal nierdzewna
14	Rozdrabniarka	szt.	1	typu MINI MONSTER
13	Żuraw ZSW-150	szt.	1	stal ocynkowana
12	Pomost	szt.	1	Stal nierdzewna/fiberglas
11	Drabina	szt.	2	Stal nierdzewna
10	Wentylator dachowy	szt.	1	TH-2000
9	Szafa sterownicza	kpl.	1	Purator
8	Właz 700x800	szt.	2	stal nierdzewna 1.4301 wentylowany
7	Zamek do prowadnic	szt.	2	Purator
6	Zasuwa odcinająca	szt.	2	DN 80
5	Zawór zwrotny kulowy	szt.	2	DN 80
4	Rurociąg wewnętrzny	kpl.	2	DN 80
3	Prowadnica	szt.	4	Stal nierdzewna 1.4404
2	Stopa sprzęgająca	szt.	2	DN 80
1	Pompa zatapialna	szt.	2	Zatapialna, P2=1,3 kW

<div>TANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel. 0 62 72 15 694, fax: 0 62 72 15 795 Pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax: 0 71 78 28 794 NIP: 621-000-19-77; REGON: 250522319</div>				
projekt:	Budynek komunalny w Kątach Wrocławskich; dz. nr 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11; 55-800 Kąty Wrocławskie;			
inwestor:	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie;			
projektant: instal. sanitarne	mgr inż. Barbara Choinka upr. nr 99/DOS/06 mgr inż. Maciej Bugajny			
sprawdzający: instal. sanitarne	mgr inż. Magdalena Kors upr. nr 74/DOS/05			
temat rysunku:	pompownia ścieków z komorą zasuw PURATOR			
branża: instal. sanitarne	data: marzec 2010	stadium PW	skala: 1:100	nr rys: S-27