

Kąty Wrocławskie, dnia 14.05.2010 r.

ZP 341/24/2010

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Remonty chodników na terenie gminy Kąty Wrocławskie**

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania.

**Pytanie 1).** *Stosownie do zapisu pkt 21 SIWZ wnoszę zapytanie:*

- a. *W przedmiarze robót nr 1 - chodnik w m. Kozłów poz. 6 krawężniki betonowe są wymiarowane 25x30x100, natomiast część opisowa wymiarowanie tych krawężników podaje 20x30x100*
- b. *W przedmiarze robót nr 4 -chodnik w m. Zachowice poz.21 i 22 podawane są krawężniki kamienne, a w opisie opornik kamienny o wymiarach 12x24x100.*

**Odpowiedź 1)** Zamawiający odpowiada:

- a. Należy przyjąć krawężnik o wymiarach 20x30x100 cm
- b. Należy przyjąć krawężnik kamienny – istniejący opornik kamienny o wymiarach orientacyjnych 12x24x100 cm