

Kąty Wrocławskie, dnia 20.05.2010 r.

ZP 341/24/2010

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Remonty chodników na terenie gminy Kąty Wrocławskie**

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania.

Pytanie1). *Czy w pozycjach, gdzie występuje wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego o grubości 5 cm - warstwa ścieralna, można zastosować beton asfaltowy ścisły drobnoziarnisty?*

Odpowiedź 1) Tak, można zastosować taki beton.