

Kąty Wrocławskie, dnia 07.12.2009 r.

ZP 341/46/09

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Budowa drogi ul. Hebanowej w Smolcu gmina Kąty Wrocławskie – etap budowa oświetlenia ulicznego”

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania.

Pytanie 1) *W przedmiarze uwzględniono kabel YAKY 5x16, a na schemacie ideowym YKY 5x16, który zatem kabel ma być wzięty pod uwagę, bo cena YAKY to około 11 złoty a YKY około 60 złoty?*

Odpowiedź 1) Ze względu na błąd w zapisie przekroju kabla określonym w projekcie Zamawiający informuje, iż należy zastosować kabel **YKYżo 5x16 mm²**