MAKSYMALNA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW W OBYDWU SALACH 50 OSÓB

SALA KONSUM

SALA KONSUM

ARCHIWUM

ARCHIWUM

MAGAZYN

MAGAZYN

ZAPL. SOCJAL

K-1.2c 4,9m2 TOALETA

K-1.2d 6,2m2 TOALETA

6,2m2

K-1.2e 5,3m2 MAGAZYN

4,5m2

26,1m2

K-1.2 7,9m2 ZAPLECZE

6,8m2

stopień

7,4m2

K-1.3 6,8m2 WIEKS-LADA BAROWA

2,5m2

3,2m2

5,2m2

1,8m2

1,3m2

K-1.2a 6,7m2 BIURO 1 OS.

K-1.2 6,3m2 ZAPLECZE

stopień

stopień

K-1.2f 15,1m2 KUCHNIA

K-1.2b 8,2m2 MAGAZYN

-1,14

EI60

pion instalacji CO

studnia istniejąca

±0,00

L=3,00m

L=3,00m

L=2,33m

+0,04

L=2,26m

SCH

RS Ø 125

SCH

RS Ø 125

SCH

Dolna krawędź czytnika 1,2m od posadzki

TRS

L=12,39m

±0,00

K-1.2g 9,9m2 MAGAZYN

K-1.1 13,1m2 MAGAZYN

K-1.1b 15,3m2 MAGAZYN

A/W

1,3m2

AW 16,5m2

AW 4,9m2 KORYTARZ

K-1.3 16,2 MAGAZ

K-1.5 9,8m2 KORYTARZ

PD-3

K-1.4 4,4m2 ARCHIWUM

K-1.4a 4,4m2 MAGAZYN

przekalnia

Obudowa do wymiany na metalową z zamkiem

Zabezpieczenie dla rozdzielnicy TK4 wymiana obudowy na 12polowa

Projektowana rozdzielnica TK4

Istniejąca rozdzielnica TG5 do wymiany

Przebicie do udrożnienia

TG5TK4

TK3

KD

KGJ100/H42

Wypust dla zasilania rolety 18/TG5 YDYżo3x2,5mm2

gniazdo log. do przeniesienia

biuro

K-1.8 16,9m2 POM. BIUROWE

gniazdo log. w nowej lokalizacji

K-1.8 30,3m2 POM. BIUROWE

biuro

gniazdo log. do przeniesienia

Wypust dla zasilania rolety 18/TG5 YDYżo3x2,5mm2

zamontować nawiewnik okienny

OZNACZENIA

SYMBOL	WYSZCZEGÓLNIENIE
	KORYTO INSTALACYJNE ZAMKNIĘTE
TRS	CZYTNIK KART SYSTEMU REJESTRACJI CZASU PRACY
	GNIAZDO 2xRJ45
	GNIAZDO OGÓLNE
	GNIAZDO KOMPUTEROWE
F1	OPRAWY LED 60W
F2	OPRAWY LED 50W
	ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE
	ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA ISTNIEJĄCA

UWAGI:

1. PRZEWODY UKŁADAĆ POD TYNKIEM.
2. WYSOKOŚĆ MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW OŚWIETLENIA –1,2m OD POSADZKI
3. WYSOKOŚĆ MONTAŻU GNIAZD WTYKOWYCH –0,3m OD POSADZKI
4. WYSOKOŚĆ MONTAŻU GNIAZD WTYKOWYCH SCZELNYCH –1,2m OD POSADZKI
5. ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ NALEŻY ZDEMONTOWAĆ
6. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ OSPRZĘTU NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM
7. DLA ZASILANIA GNIAZD WTYKOWYCH NALEŻY UŁOŻYĆ KABEL YDYżo 3x2,5mm2
8. OPRAWY WTYKOWE ZASILIĆ PRZEWODEM YDYżo 3x1,5mm2
9. W CELU POŁĄCZENIA Z SERWEREM PD–1 NALEŻY UŁOŻYĆ KABEL UTPkat.6 W KORYTACH INSTALACYJNYCH

INWESTYCJA I TYTUŁ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

RATUSZ MIEJSKI - ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ

TEREN INWESTYCJI			ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK	AM	OBRĘB	GMINA / MIEJSCOWOŚĆ	ULICA
72	13	Kąty Wrocławskie	Kąty Wrocławskie	Rynek - Ratusz 1

INWESTOR

URZĄD MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
Rynek - Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

IDEA ARCHITEKCI WOJCIECH DOBROWOLSKI
ul. Bystrzycka 69C lok.6 54-215 WROCŁAW tel. 607 292 399

ELEKTRYKA	IMIĘ NAZWISKO	UPRAWNIENIA PROJEKTOWE	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Magdalena Kozłowska	NR UPRAWNIEŃ: 158/DOŚ/10	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Bogumił Kozłowski	NR UPRAWNIEŃ: 137/01/DUW	

STADIUM	SKALA	DATA
PROJEKT BUDOWLANY	1:50	WRZESIEŃ 2016

RYSUNEK: RZUT PRZYZIEMIA

NR RYS.: IA-61-PB-A01